



## ZERTIFIKAT PFLASTERKLINKER

Reg.-Nr. SN/25-118/2007

**Pflasterklinke ohne Fase**  
**200 x 100 x 52 mm**  
**PG: Meißen, Calau, Holstein, Meran**

von  
**AKA Oberlausitz Klinkerwerke GmbH**  
**Buchholz 62 a, 02894 Vierkirchen**

**entsprechen der DIN EN 1344; 2002-07 mit dem höchsten Anforderungsprofil:**

MASSSPANNE	Klasse:	R1
BIEGEBRUCHLAST	Klasse:	T4
SCHLEIFVERLUST	Klasse:	A3
FROST-TAU-WIDERSTAND	Klasse:	FP 100
GRIFFIGKEITSBEIWERT	Klasse:	U3

**Pflasterklinker haben folgende zugesicherte und überwachte Eigenschaften:**

WASSERAUFNAHME	MAX. 6 %
SCHERBENROHDICHTE	MIN. 2,00 kg/dm <sup>3</sup> (Mittelwert)
	MIN. 1,90 kg/dm <sup>3</sup> (Einzelwert)

Eine unabhängige Güteüberwachung findet regelmäßig durch den Güteschutz Ziegel statt:

Güteschutz Ziegel Nordost e.V.  
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle  
Georg-Schumann-Straße 7, 01187 Dresden

Dresden, 25. Juli 2007

  
Müller

Leiter der Zertifizierungsstelle



**Geprüfte Qualität**  
**DIN EN 1344**



Der Hersteller ist berechtigt, das oben genannte Bauprodukt mit dem CE-Zeichen und mit diesem Gütezeichen zu kennzeichnen.